BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

Institut Pasteur
VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KIỂM NGHIỆM HÓA LÝ - VI SINH

167 đường Pasteur, Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : (84.8) 38.297.808 - 38.230.352 - Fax : (84.8) 38.201.882

VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: **111018-2592**

Tên khách hàng : **CÔNG TY HỒNG CƯỜNG AQUA**
Địa chỉ : **59-61 LÝ THÁI TỔ,P1,Q10,TP HCM**
Tên mẫu : **MẪU NƯỚC SAU KHI QUA THIẾT BỊ LỌC 3 GIAI ĐOẠN AQUASANA**
Ngày nhận mẫu : **11/10/2018**
Thời gian thử nghiệm : **11/10/2018 đến 14/10/2018**
Tình trạng mẫu : **MẪU TRONG 1 CHAI PET 1.5L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN
1	*Coliforms**	0	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2009	0
2	*E.coli**	0	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2009	0
3	*Liên cầu phân**	0	Cfu/250ml	TCVN 6189-2:2009	0
4	*Pseudomonas aeruginosa**	0	Cfu/250ml	ISO 16266 :2006 (E)	0
5	*Bào tử VK kỵ khí sinh H2S**	0	Cfu/50ml	TCVN 6191-2 :1996	0

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1: 2010/BYT

TP. Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 10 năm 2018

Phòng Kiểm Nghiệm Hóa Lý - Vi Sinh

BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KIỂM NGHIỆM
HÓA LÝ - VI SINH

ThS. Nguyễn Chí Nguyệt

1. Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
2. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
3. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
5. Mẫu vi sinh và mẫu nước Hoá lý không lưu mẫu trừ khi có yêu cầu pháp lý đặc biệt; Mẫu thực phẩm Hóa lý lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả thử nghiệm.